

1. PRODUCTO	CERRADURA ELECTRÓNICA PARA PUERTA PEATONAL
2. CODIGO-REFERENCIA	CERRADURA ELECTRÓNICA CAP/01
3. USO PREVISTO	Puertas peatonales de 1 y 2 hojas (hoja activa)
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	<u>INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.</u> Calle Travesía Nº 5, Nave nº 16 y 17 46220, Picassent, Valencia – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	UL
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	R38797-20160830
7. FECHA DE ENSAYO	29 de Septiembre de 2016
8. DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cerradura electrónica de 1 punto de cierre, de alta resistencia y durabilidad, y preparada para su colocación en puertas de 1 y 2 hojas (hoja activa)
9. NORMA DE ENSAYO	Ensayos de resistencia al fuego según norma ANSI/UL 10C, “Positive Pressure Fire test of Door Assemblies”, CAN-S104-10, “Positive Pressure Fire Test of Door Assemblies”
10. RESULTADO DE ENSAYOS	SATISFACTORIO
11. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
12. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Valencia, 06 de Septiembre de 2018	 INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.