

1. PRODUCTO	BISAGRA PLANA WPF-05.B CABINA 90x52x2 PARA CABINA SANITARIA
2. CODIGO-REFERENCIA	BISAGRA PLANA WPF-05.B CABINA 90x52x2
3. USO PREVISTO	Cabinas sanitarias
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	<u>INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.</u> Calle Travesía Nº 5, Nave nº 16 y 17 46220, Picassent, Valencia – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	060452-1
7. FECHA DE ENSAYO	14 de Octubre de 2016
8. DESCRIPCION DE PRODUCTO	Bisagra plana para uso en cabinas sanitarias referencia bisagra plana WPF-05.B cabina 90x52x2.
9. NORMA DE ENSAYO	Ensayos de resistencia a la corrosión. “Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo, según la norma UNE-EN-1670:2007 Y UNE-EN 1670:2007/AC:2008”.
10. RESULTADO DE ENSAYOS	Grado 5: 480 horas
11. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
12. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Valencia, 28 de Octubre de 2016	 INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.