

1. PRODUCTO	BISAGRA OCULTA MULTIEJE, 180º DE ALTA RESISTENCIA
2. CODIGO-REFERENCIA	BISAGRA OCULTA ALFA 31
3. USO PREVISTO	Puertas cortafuego, anti-humo y /o rutas de evacuación
5. EMPRESA Y DIRECCIÓN	INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A. Calle Travesía Nº 5, Nave nº 16 y 17 46220, Picassent, Valencia – Spain
6. LABORATORIO DE ENSAYOS	APPLUS - LGAI, Technological Center, S.A.
7. INFORME Y/O CERTIFICADO	16/12320-934-1; 16/12320-934-2
8. FECHA DE ENSAYO	11 de Mayo de 2016
9. DESCRIPCION DE PRODUCTO	Bisagra oculta multi-eje de alta resistencia y durabilidad, con apertura hasta 180º, para utilización en puertas de 1 y 2 hojas de la marca INTHER SYSTEMS EUROPE y con referencia ALFA 31.
10. NORMA DE ENSAYO	Ensayo de resistencia al fuego según norma EN-1634-1, "Resistencia al fuego y control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación - Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables". (Norma de Clasificación EN 13501) (Norma inglesa de resistencia al fuego BS 476-20 y BS 476-22)
11. RESULTADO DE ENSAYOS	EI 30
12. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
13. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Valencia, 08 de Agosto de 2016	 INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.